상태에서 전동공구, 전기전자 제어장비 누전검사

모 델 명	JS-0608T
검사대상	단상 110/220V, 삼상 220V Delta
검사항목	IGR / IGC / IO (mA)
주요기능	 ▶ Igr(저항성 누전전류) 측정 및 검사 ▶ 1차측 전원 극성 감지 ▶ Igr 누전 트립 설정 기능 ▶ 1, 5, 10, 15mA의 4단계 Igr 누전전류에 의한 부하자동 차단 설정 기능 ▶ LCD 표시
용도	 ✓ 전동공구, 소형 전기용접기의 사용 전 누전검사 ✓ 전원 연장선 이용으로 고소 전동공구 작업자의 누전시, 낙하 추락사고 예방 (산업안전 장구) ✓ 병원/호텔/빌딩에서 사용하는 전기장치 누전검사 ✓ 전자악기의 누전검사 (일본에서 다수 적용 중) ※ PC 서버, 전기제품 불량회로 발견실적 다수 있음.



